

### Wasserhärte, Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

Versorgungsbereich Embken/Gödersheim		
Versorgte Ortschaft	Wasserhärte	
	Calciumcarbonat mmol/l	°dh
Abenden	3,63	20,4
Berg-Thuir	3,63	20,4
Brück	3,63	20,4
Bürvenich	3,63	20,4
Eppenich	3,63	20,4
Langendorf	3,63	20,4
Nideggen	3,63	20,4
Rath	3,63	20,4
Wollersheim	3,63	20,4

Einteilung der Härtebereiche nach § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz		
Härtebereich	Anteil Calciumcarbonat	Grad deutscher Härte
weich	weniger als 1,5 mmol/l Calciumcarbonat	< 8,4° dH
mittel	1,5 bis 2,5 mmol/l Calciumcarbonat	8,4 - 14° dH
hart	mehr als 2,5 mmol/l Calciumcarbonat	> 14° dH

**Hinweis:** 1° dH entspricht 0,1783 mmol/l

Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren		
Bezeichnung	Verwendungszweck bei der Aufbereitung	Versorgungsbereich
Natriumphosphat	zur Korrosionsminderung im Rohrnetz	Embken / Gödersheim
UV Anlage	Desinfektion	Embken / Gödersheim
Natriumhypochlorit	Desinfektion	Embken / Gödersheim

**Hinweis:** Alle Aufbereitungsstoffe sind gemäß § 11 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung in der Liste des Bundesministeriums für Gesundheit als zugelassene Zusatzstoffe und Desinfektionsverfahren enthalten.

#### **Kontakt:**

Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden  
 Betriebsführung Wasserleitungszweckverband Gödersheim  
 Seelenpfad 1, 52391 Vettweiß  
 Tel.: 02424-94020  
 Fax: 02424-940230  
 Email: info@neffeltal.de  
 Internet: www.neffeltal.de